



Industrie Service

Bescheinigung

Bescheinigung Nr. IS-AN5-MUC-2410-744070-011

KLINGER Kempchen GmbH
Im Waldteich 21
46147 Oberhausen

Hiermit wird bescheinigt, dass die Dichtungen RHD 2S3075-i A1 und F1 / RSP 2S2075-i A1 und F1 der oben genannten Firma in Anlehnung an die API 607 „Fire Safe“ mit erhöhter Anforderung überprüft und anerkannt wurde. Einzelheiten sind dem entsprechenden Untersuchungsbericht zu entnehmen.

Das Produkt erfüllt die Anforderungen:

- DIN EN ISO 10497 (2010)
- Anlehnung der API 607 (1993)

Grundlage der Bescheinigung ist das Prüfprogramm der DIN EN ISO 10497 bzw. die Anlehnung an die API 607, hinsichtlich der Einhaltung der Standzeit der Prüfparameter während der Brenn- und Abkühlzeit.


Produktbeschreibung:

- RHD 2S3075-i A1 und F1 / RSP 2S2075-i A1 und F1
geprüfte Dicke 2 mm
- Rivatherm Hochdruck / Super-Plus und mit Inneneinfassung aus CrNi-Stahl

Diese Bescheinigung ist gültig bis Oktober 2027.

München, den 31. Oktober 2024

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Institut für Kunststoffe


i. A. Schweizer

